



1. Arvutuslik rõhk 2,2 bar
2. Tõörõhk 2,0 bar
3. Proovirõhk 3,0 bar
4. Kontrolli meetod: visual, surveproov
5. Maksimaalne temperatuur 95 C°
5. Töökeskond - vesi

Maht L	600	1000	1200	1500	2000	2500
H=	1850	1850	1850	1850	1850	1850
L=	700	1060	1320	1520	1960	2410



Viljandi Metall

Reinu tee 27
71020 Viljandi
Telefon +372 434 9700
Faks +372 434 9701
E-mail: metall@vmt.ee

Joonis:

Konstr	P. Must
Kontrollis	J. Sulg
Kuupäev	19.11.01

Joonise nr:

Akumulaatorpaak

M.17.00.00